Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022.

Nazwa podmiotu: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

Data opracowania: lipiec 2021 r.

Data uzupełnienia o wyniki z audytu przeprowadzonego w lipcu 2021 r.

1. Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	Tak	**Zalecenia do wdrożenia:** 1. Zaleca się oznakować szklane powierzchnie w sposób kontrastowy 2. Zaleca się wykonać fakturę ostrzegawczą przed schodami 3. Zaleca się oznakować schody 4. Zaleca się wprowadzić w przestrzeni komunikacyjnej ścieżki dotykowe np. naprowadzające do pomieszczeń lub chociażby poprowadzić ścieżkę dotykową doprowadzającą od wejścia do tyflomapy 5. Zaleca się oznakować drzwi windy i przycisk w sposób kontrastowy 6. Zaleca się dostosowanie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami toalety dla osób z niepełnosprawnościami 7. Zaleca się w holu budynku zamocować spis pomieszczeń 8. Zaleca się wykonać plan budynku w formie dotykowej i usytuować go w holu przy tablicy ze spisem pomieszczeń 9. Zaleca się stworzyć jednolity system identyfikacji wizualnej w budynku, który będzie się składał ze spisu pomieszczeń i planu budynku, znaków kierunkowych i tablic usytuowanych przy wejściu do pomieszczeń 10. Zaleca się w systemie informacji wizualnej zastosować piktogramy
Konsultacje wyników audytu architektonicznego: -Szymon Skrzypiec -Mariusz Błaszczyk -Magdalena Francuz	TAK	1. Podjęto decyzje o stworzeniu jednolitego systemu identyfikacji wizualnej wraz ze spisem pomieszczeń i planem budynku, znaków kierunkowych i tablic usytuowanych przy wejściu do pomieszczeń 2. Zostaną zastosowane piktogramy.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		3. Zostanie wprowadzona ścieżka dotykowa prowadząca od wejścia do tyflomapy. 4. Przed schodami zainstalowane zostaną pola uwagi. 5. Sporządzony zostanie załącznik do Planu ewakuacji, który będzie uwzględniał ewakuacje osób ze szczególnymi potrzebami 6. Dostosowanie do wymagań toalet poprzez montaż poręczy oraz alarmu przywołującego pomoc w razie upadku 7. Oznakowanie w sposób kontrastowy: - szklanych powierzchni, - drzwi windy oraz przycisku przywołującego windę, - schodów

Plan przygotował: Koordynator dostępności.